

类别	内容
关键词	用户手册
摘要	

修订历史

文档版本	日期	原因
V1.00	2020/11/12	创建文档

目 录

1. 如何使用此文档.....	1
2. 产品简介.....	2
2.1 产品概述.....	2
2.2 面板介绍.....	2
2.2.1 指示灯.....	2
2.2.2 电源.....	3
2.2.3 串口.....	3
2.2.4 GPIO 口.....	3
3. 设备配置.....	5
3.1 配置项说明.....	5
3.1.1 模块型号 (DTUTYPE)	5
3.1.2 设备 ID 号 (DTUID)	5
3.1.3 设备硬 (软) 件版本号 (HDVER, SWVER)	5
3.1.4 设备名称 (DTUNAM)	5
3.1.5 SIM 卡号码 (PHON)	5
3.1.6 工作模式 (MODE)	5
3.1.7 数据传输模式 (TRNMODE)	6
3.1.8 短信操作模式 (SMSMODE)	6
3.1.9 数据中心主站数量 (SVRCNT)	7
3.1.10 数据中心登录密码 (SVRPWD)	7
3.1.11 数据中心服务器的参数 (SVRIP, SVRNAM, SVRPORT, SVRCNTMODE)	7
3.1.12 SMS 传输目标号码 (TRANNO4)	8
3.1.13 阿里云三元组信息 (PROKEY, PROSEC, DEVNAM, DEVSEC)	8
3.1.14 阿里云接入方式选择 (CNTMOD)	8
3.1.15 阿里云服务器选择 (SERSEL)	8
3.1.16 阿里云自定义服务器 (CUSSE)	8
3.1.17 HTTP 请求类型 (HTTPTYPE)	8
3.1.18 HTTP 请求方式 (HTTPMETH)	8
3.1.19 HTTP 请求的 URL (HTTPURL)	8
3.1.20 HTTP 请求超时时间 (HTTPTIMEOUT)	8
3.1.21 HTTP 请求头信息 (HTTPHEAD)	8
3.1.22 HTTP 头过滤 (HTTPFILTER)	8
3.1.23 连接标准 MQTT 服务器的 ClientID (CLIENTID)	9
3.1.24 连接标准 MQTT 服务器的用户名 (MQTTUSR)	9
3.1.25 连接标准 MQTT 服务器的密码 (MQTTPASS)	9
3.1.26 标准 MQTT 服务器的发布主题 (PUBTOPIC)	9
3.1.27 标准 MQTT 服务器的订阅主题 (SUBTOPIC)	9
3.1.28 标准 MQTT 服务器发布消息的 QOS (QOS)	9
3.1.29 串口 1 波特率 (SERBAUD)	9
3.1.30 串口 1 数据位、停止位长度 (SERDAT; SERSTP)	9

3.1.31	串口 1 校验类型 (SERCHK)	9
3.1.32	串口 2 波特率 (SERBAUD2)	9
3.1.33	串口 2 数据位、停止位长度 (SERDAT2; SERSTP2)	10
3.1.34	串口 2 校验类型 (SERCHK2)	10
3.1.35	串口 3 波特率 (SERBAUD3)	10
3.1.36	串口 3 数据位、停止位长度 (SERDAT3; SERSTP3)	10
3.1.37	串口 3 校验类型 (SERCHK3)	10
3.1.38	心跳包间隔时间 (BEATTIM)	10
3.1.39	心跳包数据设置 (BEATDATA)	10
3.1.40	注册包数据使能 (REGDATA)	11
3.1.41	帧间隔时间和数据包最大长度 (SERS, MTU)	11
3.1.42	空闲下线时间 (IDLETIM)	11
3.1.43	APN 名称 (APN)	11
3.1.44	拨号号码 (DIALNO)	11
3.1.45	APN 访问用户名、APN 访问密码 (USRNAM, PWD)	11
3.1.46	授权用户号码 (USERNO1、USERNO2、USERNO3)	11
3.1.47	DTU 配置密码 (DTUPWD)	11
3.1.48	发送短信格式 (SMSFORMAT)	12
3.1.49	Modbus 从站地址 (MODBUSADDR)	12
3.1.50	Modbus 模式 (MODBUSMODE)	12
3.1.51	字符表	12
3.1.52	获取信号强度 (CSQ)	12
3.1.53	显示帮助信息 (HELP)	12
3.1.54	复位 DTU 模块 (RSTDTU)	12
3.1.55	重新引导系统 (REBOOT)	12
3.1.56	恢复出厂设置 (DEFAULT)	12
3.1.57	显示当前设置内容 (SETLIST)	12
3.1.58	退出配置模式 (OUTSET)	12
3.1.59	选择启动固件 (BOOT)	13
3.1.60	调试信息 (DBGINF)	13
3.2	图形配置方式	13
3.2.1	本地串口配置方式	13
3.2.2	远程 GPRS 配置	15
3.3	AT 命令配置方式	16
3.3.1	进入配置模式	16
3.3.2	参数配置命令	17
3.3.3	退出配置模式	24
3.4	短信配置方式	24
4.	工作模式	26
4.1	4G 工作模式	26
4.2	简单命令短信息工作模式	26
4.2.1	测试设备命令	26
4.2.2	发送短信命令	27

4.2.3	读取新短信.....	27
4.2.4	查询设备状态命令.....	28
4.2.5	设备配置命令.....	28
4.2.6	重启设备命令.....	29
4.2.7	读取本机号码.....	29
4.2.8	设置本机号码.....	29
4.2.9	命令模式下发送短信示例.....	30
4.3	透明短信息工作模式.....	30
4.4	Modbus 短信息工作模式.....	31
4.5	连接阿里云 IoT 平台工作模式.....	33
4.6	连接标准 MQTT 服务器工作模式.....	35
5.	用户命令.....	38
5.1	AT+GETDTUSTATE.....	38
5.2	AT+CLRSNDBUF.....	38
6.	服务器登录注册包.....	39
7.	DTU 流量统计方法.....	40
8.	免责声明.....	41

1. 如何使用此文档

本文档旨在帮助用户深入学习 ZWG-40COM 设备的使用方法。文档介绍了设备 3 种可配置方式的特点和使用方法，并就设备支持的几种工作模式，做了较为深入的分类阐述。用户可根据自身应用需求，有选择性的进行文档内容的阅读

第 2 章节简单介绍了产品的特点和功能。

第 3 章节，先阐述各配置项的含义，继而深入展开，介绍了设备的 3 种配置方式，即图形配置方式、AT 命令配置方式和短信配置方式。

第 4 章节，介绍了设备支持的几种工作模式。用于可根据应用需求，有选择性的进行本章节内容的阅读。

第 5~7 章节，是对文档的一个补充。

2. 产品简介

2.1 产品概述

ZWG-40COM 支持移动 2G、移动 4G、联通 2G、联通 4G 和电信 4G 网络。是一款无线数据传输终端设备，提供全透明数据通道，方便实现远程、无线、网络化的通信方式。ZWG-40COM 提供 2 路 232 和 1 路 485 接口，让您的设备轻松实现与 Internet 的无线连接。ZWG-40COM 具有网络覆盖范围广（移动网络覆盖范围，能使用移动电话的地方就可以使用）、组网灵活快捷（安装即可使用）、运行成本低（按流量或时长计费）等诸多优点。可应用于电力系统、工业监控、交通管理、气象、水处理、环境监控、金融证券、煤矿、石油等行业。

2.2 面板介绍

如图 2.1 所示，ZWG-40COM 面板，分指示灯区域和接口区域，接口区域含有天线接口、SIM 卡槽、电源、串口（2 路 232/1 路 485）和 GPIO 口。



图 2.1 ZWG-40COM 接口排列示意图

2.2.1 指示灯

ZWG-40COM 有三个指示灯，分别为 PWR、SYS、LINK。

- 1) PWR 为电源指示灯，当连接设备的电源正常时，PWR 红色指示灯亮；
- 2) SYS 为系统指示灯，当设备正常工作时，间隔 500ms 绿色指示灯闪烁；
- 3) LINK 为连接指示灯，指示设备的工作情况，状态如表 2.1 所示。

表 2.1 LINK 灯工作状态

状态	说明	备注
红灯 1s 闪烁	GPRS 上电	
红灯 500ms 闪烁	GPRS 初始化	
红灯常亮	检测不到 SIM 卡	
红灯 100ms 闪烁	PPP 拨号	
红绿灯交替 500ms 闪烁	设备进入本地或远程配置	
绿灯常亮	设备连接上服务器	有数据通信, 绿灯闪烁
绿灯 3s 快闪一次	设备正在连接服务器	
绿灯 3s 快闪两次	设备进入命令/透明短信模式	
绿灯 3s 快闪三次	设备进入 Modbus 短信模式	
熄灭	空闲下线, 空闲掉电	

2.2.2 电源

电源输入范围 DC 6.8V~28V, 推荐用户使用 9V/12/24V 适配器进行供电, 适配器输出功率应在 4.5W 以上。

2.2.3 串口

产品有 2 路 232 接口和 1 路 485 接口, 接口独立, 可同时使用。RS-232 接口支持标准波特率, 范围在 1200~921600bps。RS-485 接口支持标准波特率, 范围在 1200~500000bps。RS-485 的 A/B 接口的上/下拉电阻均为 24k Ω 。接口说明如表 2.2 所示

表 2.2 串口接口说明

接口名称	接口说明	I/O	功能描述
485A	485A	I/O	设备 COM3
485B	485B	I/O	设备 COM3
TXD	RS232 发射	O	设备 COM1
RXD	RS232 接收	I	设备 COM1
GND	隔离地	-	通信端口参考地
TXD	RS232 发射	O	设备 COM2
RXD	RS232 接收	I	设备 COM2

2.2.4 GPIO 口

有 4 个 GPIO 口, 其中, DEF 和 MODE 为输入口, GPO0 和 GPO1 功能保留, 客户如有需求, 可咨询我司进行设计。接口说明如表 2.3 所示。

表 2.3 GPIO 口接口说明

接口名称	接口说明	I/O	功能描述
DEF	GPI 输入, 3.3V 逻辑电平	I	把该管脚接低电平, 然后让设备上电, 设备使用 115200 8 N 1 的串口参数运行, 方便用户忘记了设备配置的波特率时需要进入设备配置重新配置设备参数; 把该管脚接高电平或悬空, 设备使用配置的串口参数运行。
MODE	GPI 输入, 3.3V 逻辑电平	I	当设备工作模式配置为 PIN 模式时, 由该管脚控制当前串口数据是短信通道发送还是网络通道发送; 当该管脚悬空或为低电平时, 串口接收到的数据使用网络通道发送, 当该管脚为高电平时, 串口接收到的数据使用短信通道发送。
GPO0	GPO 输出	O	该管脚保留。
GPO1	GPO 输出	O	该管脚保留。

3. 设备配置

配置工具以可视化的方式提供了无线数传设备所有命令配置，方便用户快速上手，无需代码也能快速验证各项操作。

ZWG-40COM 具有众多可配置的参数，为此我们提供了多种方便的配置方式：

- 1) 从配置界面上来分，包括“图形配置方式”和“AT 命令配置方式”。
- 2) 从距离来分，包括“本地串口配置”、“远程网络无线配置”和“远程短信配置”。

3.1 配置项说明

3.1.1 模块型号 (DTUTYPE)

模块型号为该产品的设备编号，由 10 字节 ASCII 字符组成。该参数为只读类型，由厂家设置，用户无法修改。

3.1.2 设备 ID 号 (DTUID)

这是设备的唯一身份编号，通过这个编号，服务器可以识别已经连接的设备。该编号为 10 位 ASCII 字符，由厂家设定，用户无法修改。

3.1.3 设备硬（软）件版本号 (HDVER, SWVER)

它们反映了该设备的软硬件版本信息，参数由厂家设定，用户无法修改。用户在寻求技术支持时，提供这些信息可以得到更有针对性的建议。

3.1.4 设备名称 (DTUNAM)

当使用多台 DTU 时，可使用该项配置区别不同的设备。设备名称限定为 8 字符。

3.1.5 SIM 卡号码 (PHON)

该参数需要用户配置，而并非 DTU 自动生成的。这个参数不是系统运行的条件参数，即它不会影响模块的运行状态，用户没有正确配置该参数设备也能正常运行。它只是用于服务器端读取设备的手机号码。

该参数为 11 位 ASCII 字符，如“13712341234”。

3.1.6 工作模式 (MODE)

DTU 有三种工作模式，“永远在线模式”、“空闲下线模式”和“空闲掉电模式”。

1) 永远在线模式

设备上电后会主动连接预先设定好的服务器，并一直维持着在线状态，随时都可以快速地进行数据传输。

2) 空闲下线模式

设备上电后会主动连接预先设定好的服务器，如果在一段时间内没有进行数据传输（数据中心端没有发数据，串口设备端也没有发数据），DTU 将断开与服务器的连接，进入休眠状态。通信的空闲时间可以在“传输控制”中使用“空闲下线时间 (IDLETIME)”配置命令进行设定，设定时间最短 30 秒，最长 65534 秒，步进一秒钟。在 DTU 断开与服务器的连接后，有三种方法使 DTU 与服务器之间重新建立连接。第一种是向 DTU 的串口发送数据，DTU 将在连接服务器成功后将这些数据送出；第二种是通过电话唤

醒，只要拨打 DTU SIM 卡的号码，接通后，听到 DTU 挂断，就说明 DTU 已经唤醒。该模式可以降低 GPRS 通信的流量费用，但是 DTU 从空闲状态下恢复通信能力（与服务器重新建立连接）需要一定的时间，这与当地网络情况相关，通常为数秒到数十秒；最后一种是通过短信激活设备，向设备发送唤醒短信格式，可使设备连接预定的服务器。唤醒短信格式为：

DTU 配置密码（6 字符），WAKEUP

注意：短信格式中的标点“,”必须在英文格式下输入，“WAKEUP”不区分大小写。

如：DTU 出厂设置的配置密码为 123456，即唤醒模块的短信内容为：123456,WAKEUP。

3) 空闲掉电模式

该模式的工作情况与“空闲下线模式”类似，不同之处是工作于“空闲掉电模式”的 DTU 在断开与服务器的连接后，DTU 将切断 GPRS 模块的供电，并使整个系统进入掉电状态，达到低功耗的目的。在系统掉电的状态下整机功耗比较小，适合用电池供电、间歇性通信的场合。

在 DTU 断开与服务器的连接后，只有一种方法可以使 DTU 与服务器之间重新建立连接。就是向 DTU 的串口发送数据，DTU 会被唤醒，然后自动连接数据中心服务器，DTU 将在连接服务器成功后将这些数据送出。

3.1.7 数据传输模式（TRNMODE）

DTU 有七种工作模式，“GPRS 模式”、“SMS 模式”、“PIN 模式”、“ALI 模式”、“HTTP 模式”、“DC 模式”和“MQTT 模式”。

1) GPRS 模式

在该模式下，DTU 使用 GPRS 通道透明传输数据。

2) SMS 模式

在该模式下，DTU 使用 SMS 通道传输数据，短信有三种操作方式：透明模式、命令模式和 Modbus 模式，请参考短信操作模式（SMSMODE）命令参数。

3) PIN 模式

在该模式下，DTU 通过 PIN 管脚在 GPRS 和 SMS 通道下切换传输数据。

4) ALI 模式

在该模式下，DTU 根据配置的三元组信息连接阿里云的物联网平台。

5) HTTP 模式

在该模式下，DTU 连接 HTTP 服务器。

6) DC 模式

在该模式下，DTU 连接上服务器后使用 DC 协议与服务器进行交互。

7) MQTT 模式

在该模式下，DTU 根据配置的 MQTT 服务器参数接入标准的 MQTT 服务器。

3.1.8 短信操作模式（SMSMODE）

DTU 的数据传输模式工作在 SMS 模式时，DTU 有三种短信的操作模式，“clarity mode”、“AT mode”和“modbus mode”。

1) clarity mode

在该模式下，短信工作在透明传输模式。

2) AT mode

在该模式下，通过使用短信操作 AT 命令进行短信息的收发和状态的获取。

3) modbus mode

在该模式下，DTU 工作在 Modbus 从机模式，通过 Modbus 相关的寄存器操作 DTU 收发短信息。

3.1.9 数据中心主站数量 (SVRCNT)

本 DTU 允许设置最多 4 个数据中心，该参数用于控制数据中心的数量，如果将数据中心数量设置为 1 时，即 DTU 只与一个数据中心建立连接，如果数据中心数量设置为多个，即 DTU 与多个数据中心建立连接。

3.1.10 数据中心登录密码 (SVRPWD)

为了增加数据中心的安全性，DTU 在登录上目标服务器时会发送一包称为“注册包”的数据（详见服务器登录注册包说明）。在注册包中会包含该参数，用户软件如果发现登录密码不符，可以拒绝设备的登录。“登录密码”可以设置成任何 8 字节长的字符串。出厂设置默认数据中心登陆密码为：88888。

3.1.11 数据中心服务器的参数 (SVRIP, SVRNAM, SVRPORT, SVRCNTMODE)

目标服务器的设定包括 IP 地址（或域名）、端口号和连接方式。

在网络通信中，有 TCP 和 UDP 两种方式通信。其中 TCP 通信是基于连接的通信方式，通信一方为服务器另一方为客户端，在初始状态下服务器处于监听状态，等待客户端的连接，客户端则需要主动连接服务器，实际应用中数据中心通常为服务器模式，而 DTU 通常为客户端模式。在 TCP 通信方式下，任何一方在收到对方的数据包后都要进行应答，所以该方式具有通信可靠的优势，但是在通信速度上会稍慢于 UDP 方式。UDP 方式是不基于连接的通信方式，通信双方都是平等的，任何一方在收到对方的数据包后都无需进行应答。因为通信过程的简化，所以 UDP 方式具有通信速度较快的特点，但是稳定性和数据可靠性不如 TCP 方式。

当使用 TCP 方式建立连接时，DTU 作为 TCP 客户端 (Client)，数据中心服务器作为 TCP 服务器 (Server)，该方式下 DTU 登陆数据中心服务器后即可进行数据交换；而当使用 UDP 方式连接时，则不存在上述关系，数据中心主机和 DTU 都要建立一个 UDP 连接。因为 DTU 的 IP 地址是由运营商分配的动态 IP 地址，所以公网 (Internet) 上的网络设备无法知道 DTU 的 IP 地址，就无法直接和 DTU 通信，在这种情况下，只能由 DTU 主动连接公网设备，而当 DTU 使用 UDP 方式发送数据到数据中心时，数据包会携带其 IP 地址和端口号信息，数据中心主机收到该数据包后，可根据该信息建立一个到 DTU 的 UDP 连接，建立成功后，双方即可进行数据交换。但是因为 GPRS 环境下 UDP 方式存在不稳定、易丢包的问题，所以不推荐使用 UDP 方式。

IP 地址和端口号的用途如图 3.1 所示，其中 IP 地址用于识别网络上的各个网络设备（图中的电脑），端口号用于区别运行于同一个网络设备上的不同软件。所以通过图片我们可以看到 DTU 连接上了 IP 地址为 121.33.243.34 的网络设备，并与该设备上端口号为 51234 的中心软件进行通信。




图 3.1 IP 地址及端口号的用途

3.1.12 SMS 传输目标号码 (TRANNO4)

当 DTU 配置为短信透明模式时，透明短信会发到配置的传输目标号码里。

3.1.13 阿里云三元组信息 (PROKEY, PROSEC, DEVNAM, DEVSEC)

连接阿里云物联网平台的三元组认证信息。

3.1.14 阿里云接入方式选择 (CNTMOD)

阿里云物联网平台的接入方式，分为基础版接入和高级版接入。

3.1.15 阿里云服务器选择 (SERSEL)

选择接入的阿里云服务器。

3.1.16 阿里云自定义服务器 (CUSSE)

当接入的阿里云服务器配置为自定义服务器时，由此项配置项配置自定义的服务器地址。

3.1.17 HTTP 请求类型 (HTTPTYPE)

连接 HTTP 服务器的请求类型，支持 HTTP 和 HTTPS 两种方式。

3.1.18 HTTP 请求方式 (HTTPMETH)

连接 HTTP 服务器的请求方式，支持 GET 和 POST 两种方式。

3.1.19 HTTP 请求的 URL (HTTPURL)

连接 HTTP 服务器请求的 URL。

3.1.20 HTTP 请求超时时间 (HTTPTIMEOUT)

连接 HTTP 服务器请求的超时时间，范围从 1~65534 秒。

3.1.21 HTTP 请求头信息 (HTTPHEAD)

连接 HTTP 服务器的请求头信息，最大支持 70 个字符。

3.1.22 HTTP 头过滤 (HTTPFILTER)

配置接收到的 HTTP 报文是否需要把 HTTP 头过滤。

3.1.23 连接标准 MQTT 服务器的 ClientID (CLIENTID)

配置连接标准 MQTT 服务器的 ClientID。

3.1.24 连接标准 MQTT 服务器的用户名 (MQTTUSR)

配置连接标准 MQTT 服务器的用户名。

3.1.25 连接标准 MQTT 服务器的密码 (MQTTPASS)

配置连接标准 MQTT 服务器的密码。

3.1.26 标准 MQTT 服务器的发布主题 (PUBTOPIC)

配置标准 MQTT 服务器的发布主题。

3.1.27 标准 MQTT 服务器的订阅主题 (SUBTOPIC)

配置标准 MQTT 服务器的订阅主题。

3.1.28 标准 MQTT 服务器发布消息的 QOS (QOS)

配置标准 MQTT 服务器发布消息的 QOS。

3.1.29 串口 1 波特率 (SERBAUD)

该参数控制 DTU 串口 1 的通信波特率，必须使用标准波特率进行通信，支持的波特率如表 3.1 所示。

表 3.1 支持的波特率

标准波特率										
1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200	230400	460800	921600

3.1.30 串口 1 数据位、停止位长度 (SERDAT; SERSTP)

这些参数控制着串口 1 字符数据的格式，用户根据自己串口设备的要求来设定。

3.1.31 串口 1 校验类型 (SERCHK)

该参数控制模块串口 1 通信时的校验类型，取值关系如表 3.2 所示。

表 3.2 串口校验类型参数

校验类型	无校验	奇校验	偶校验
设置值	NON	ODD	EVEN

3.1.32 串口 2 波特率 (SERBAUD2)

该参数控制 DTU 串口 2 的通信波特率，必须使用标准波特率进行通信，支持的波特率如表 3.3 所示。

表 3.3 支持的波特率

标准波特率										
1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200	230400	460800	921600

3.1.33 串口 2 数据位、停止位长度 (SERDAT2; SERSTP2)

这些参数控制着串口 2 字符数据的格式，用户根据自己串口设备的要求来设定。

3.1.34 串口 2 校验类型 (SERCHK2)

该参数控制模块串口 2 通信时的校验类型，取值关系如表 3.4 所示。

表 3.4 串口校验类型参数

校验类型	无校验	奇校验	偶校验
设置值	NON	ODD	EVEN

3.1.35 串口 3 波特率 (SERBAUD3)

该参数控制 DTU 串口 3 的通信波特率，必须使用标准波特率进行通信，支持的波特率如表 3.5 所示。

注意：串口 3 为 RS485 电平，RS485 最高支持到 460800，如果串口 3 的波特率设置超过了 460800，可使用另外两个串口进入配置后重新修改串口 3 的波特率。

表 3.5 支持的波特率

标准波特率									
1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200	230400	460800

3.1.36 串口 3 数据位、停止位长度 (SERDAT3; SERSTP3)

这些参数控制着串口 3 字符数据的格式，用户根据自己串口设备的要求来设定。

3.1.37 串口 3 校验类型 (SERCHK3)

该参数控制模块串口 3 通信时的校验类型，取值关系如表 3.6 所示。

表 3.6 串口校验类型参数

校验类型	无校验	奇校验	偶校验
设置值	NON	ODD	EVEN

3.1.38 心跳包间隔时间 (BEATTIM)

DTU 连接上服务器后，如果长时间没有产生数据流，这条连接将被运营商切断。为了保持连接的激活状态，DTU 将间歇性的向服务器发送一字节无意义的数据（缺省设置为 0xFE），这个数据称为心跳包。两个心跳包之间的间隔时间可以根据当地的网络情况来设定，一般为数十秒。

用户可以通过这个参数来设置心跳包间隔时间，取值范围为 30~65534（单位：秒）。

3.1.39 心跳包数据设置 (BEATDATA)

出厂默认的 DTU 心跳包数据为十六进制数 0xFE。用户也可以自行设定心跳数据，如：“0x3F”，使用 AT 指令配置时，格式为：“AT+BEATDATA=3F”。最多可设置 32 字节的心跳包数据。

3.1.40 注册包数据使能 (REGDATA)

DTU 连接上服务器后，DTU 会先向服务器上发 52 个字节的注册包，用于服务器识别 DTU 的信息，如果用户不需要这个注册包，可通过该命令把注册包使能或关闭，在关闭注册包后，DTU 的远程配置工具将不能使用，只能通过远程发送 AT 命令的方式远程配置 DTU。

3.1.41 帧间隔时间和数据包最大长度 (SERS, MTU)

在串口收到一个字节数据后，如果在设定的帧间隔时间内没有收到新的数据，那么该字节之前的串口数据作为一包，下一字节数据作为下一包的开始，如图 3.2 所示。如果用户对传输的数据有分帧的要求，那么可以使用该方法分包。




图 3.2 帧间隔时间对分包的控制

注意：如果“帧间隔时间”或者“数据包最大长度”设置得过小，那么 DTU 发出的网络包中用户数据所占比例会下降，将导致流量上升。如果设置得过大，那么会导致 DTU 发出的数据包变大（不会超过“最大包长”值），传输延时也会增加。具体参数用户可以自己把握，如果对数据没有分帧要求，建议“帧间隔时间”设置为数百毫秒（默认值为 100ms），“数据包最大长度”设置为数百字节（默认值为 1024 字节）。

如果“帧间隔时间”设置得过大，用户发送配置命令后设备返回的应答时间就会很长，使用配置工具配置设备有可能会进入不了配置状态，可以把 DEF 管脚接低电平，再让设备重新上电，即可使用默认的串口参数进入配置状态。

3.1.42 空闲下线时间 (IDLETIM)

参考“3.1.6 工作模式 (MODE)”小节的说明。

3.1.43 APN 名称 (APN)

该参数默认为“CMNET”，这个参数是移动默认的接入点，使用普通的 SIM 卡时使用默认值即可，在使用专有的 APN 卡时，根据运营商提供的 APN 名称进行修改。

3.1.44 拨号号码 (DIALNO)

该参数默认为“*99***1#”，通常使用默认值即可。

3.1.45 APN 访问用户名、APN 访问密码 (USRNAM, PWD)

如果使用 VPN 业务，那么这些参数根据实际情况填写，否则使用默认值。

3.1.46 授权用户号码 (USERNO1、USERNO2、USERNO3)

DTU 设备一共可以设置三个授权号码，被授权的号码可以用短信对 DTU 进行参数配置和短信唤醒。

3.1.47 DTU 配置密码 (DTUPWD)

进行短信配置时的密码，DTU 配置密码必须配置为 6 个字符。

3.1.48 发送短信格式 (SMSFORMAT)

把 DTU 配置为 SMS 透明传输模式时，通过配置本参数，可使 SMS 传输是发送 HEX 短信还是 GB 编码短信。

3.1.49 Modbus 从站地址 (MODBUSADDR)

当 DTU 工作在 Modbus 短信模式时，该参数配置 DTU Modbus 从站地址。

3.1.50 Modbus 模式 (MODBUSMODE)

当 DTU 工作在 Modbus 短信模式时，该参数配置 DTU Modbus 的工作模式，可配置为“RTU”或“ASCII”模式。

3.1.51 字符表

当 DTU 工作在 Modbus 短信模式时，DTU 最多可预设置 20 条短信息，把 20 条预设短信内容配置到这些字符表里。

3.1.52 获取信号强度 (CSQ)

这是一个只读的项目，主要用于系统调试时了解 DTU 所处地点的信号情况。使用该命令获得的信息格式为“+CSQ: xx,yy”，其中 xx 可为“0~31”，其中 31 表示信号最强，0 表示最弱，但是只有“10~31”的强度才可以正常通信。如果输出为“+CSQ: 99,99”时表示无信号。

3.1.53 显示帮助信息 (HELP)

使用该命令后，可以在串口上获得一张帮助表格，方便用户在没有数据手册和专用配置工具的情况下配置 DTU 参数。

3.1.54 复位 DTU 模块 (RSTDTU)

当使能该项目时，模块将执行一次软件复位动作。

3.1.55 重新引导系统 (REBOOT)

当使能该项目时，可以使系统产生硬件复位。

3.1.56 恢复出厂设置 (DEFAULT)

当使能该项目时，模块将恢复出厂设置，主要用于 DTU 配置错乱后恢复出厂设置。

3.1.57 显示当前设置内容 (SETLIST)

虽然使用读命令可以读出任何一个配置项目的内容，但是要批量读取的话就要多次发送读命令，影响操作效率，特别在远程配置模式下很不方便。此时可以使用“列出系统所有已配置参数”命令来获取所有可配置项目的当前配置参数（只写项目将不被获取）。

3.1.58 退出配置模式 (OUTSET)

用户在完成所有配置工作后，使用该命令可以使 DTU 退出配置模式，然后使用新配置参数进入正常工作模式。

在远程配置模式下使用该命令后，DTU 将首先断开与服务器的连接，然后进行设备配置，在新参数生效后，DTU 将再连接服务器，这个过程大约需要几十秒的时间。

3.1.59 选择启动固件 (BOOT)

该项目用于选择系统运行的固件。更改固件号后并不能立即生效，而需要让系统进行一次重新引导动作，也就是使用 REBOOT 命令。

3.1.60 调试信息 (DBGINF)

该参数控制着设备的调试信息是否输出。工作人员在现场调试 DTU 时，DTU 会从串口上打印输出设备的工作信息，比如正在连接服务器的信息等，通过这些调试信息可观察 DTU 的工作情况。在系统调试结束后，调试信息就没有用处了，可以关闭该功能。

3.2 图形配置方式

3.1.1 本地串口配置方式

ZWG-40COM 提供两路 RS232 串口和一路 RS485 接口，RS232 串口和 RS485 接口都可以对设备进行配置。用户根据实际配置情况选择合适的接口形式对设备进行配置。

在使用 RS232 接口配置设备时，使用配套的 RS232 通信电缆按照线缆的颜色与设备 PVC 的颜色对应一致，一头连接设备其中一路的串口，另一头连接电脑的串口，并把设备上电，接线如图 3.3 所示。




图 3.3 本地配置示意图

按照提示步骤安装 ZWG-40COM 的配置工具，安装完成后，可以见到如图 3.4 的配置界面。




图 3.4 ZWG-40COM 配置界面

在配置工具的右上角根据设备配置的串口波特率设置正确的参数，设备出厂默认的串口参数为：115200 8 N 1，如果用户忘记了设备配置的串口参数，可把 DEF 引脚接低电平然后设备重新上电，使用 115200 8 N 1 的串口参数对设备进行重新配置。

配置 DTU 的操作步骤如下：

- 1) 单击【进入配置状态】，此时原来灰色的按钮变为有效；
- 2) 单击【获取信息】，界面出现设备当前的配置信息，如图 3.5 所示，用户根据实际更改各个配置；




图 3.5 配置界面

在上图中，虚线方框中的灰色选项是用户无法修改的，其中包含设备型号、ID 号和软

硬件版本号，而其它配置项为用户可修改的。例如配置选项【工作模式】含有三个参数，分别为：永远在线、空闲下线、空闲掉电。用户根据实际需要配置相应的参数，各个参数的说明可见配置界面的底部（红色方框中）；

- 3) 单击【提交更改】，配置的参数在设备初始化完成后生效。用户在修改各项配置之后，必须提交修改才能将参数写入设备中，否则修改是无效的。提交修改后退出配置，设备将进行初始化工作，被修改的参数在初始化完成时生效；
- 4) 单击【获取信息】，此时修改后的信息出现在界面上，此步方便用户观察所修改的参数是否写入设备；
- 5) 【退出配置状态】。

注意：

- 1) ZWG-40COM 支持两路 232 串口和一路 485 接口，当使用其中一路接口进行配置时，另外两路接口将不能再进行配置，只有其中一路退出配置状态后，另一路接口才能进行配置；
- 2) 进入配置，设备最大空闲时间为四分钟，即用户在四分钟内没有进行获取信息或提交更改等操作，系统会自动退出配置状态；
- 3) 当用户忘记了两路串口的接口形式或串口传输参数，可把 DEF 引脚接低电平然后把设备重新上电，设备的串口配置参数就固定为：接口形式 RS232，串口参数 115200 8 N 1；
- 4) 如果配置的参数里包含有‘=’号，使用图形配置界面能配置该参数，但读取到的配置参数会从‘=’号处截断，使用串口调试工具，用 AT 命令的方式配置可避免这个问题。

3.1.2 远程 GPRS 配置

该方式适合工作人员在不方便到工程安装现场进行设备调试时使用，工作示意图如图 3.6 所示。



图 3.6 远程配置示意图

如图 3.7 所示，远程无线配置步骤如下：




图 3.7 远程配置界面

- 1) 远程配置的首要条件是 DTU 能够连接服务器并且正常的收发数据。前期准备，用配置工具建立 TCP 服务器，等待 DTU 连接：在配置工具中选择【远程 GPRS 配置】；设置服务器端口号，例如图 3.7 中端口号设置为 55559（用户根据实际值设置）；启动服务，等待用户设备连接到配置软件；
- 2) DTU 连接成功显示连接信息，单击【进入配置状态】。DTU 连接配置工具后，会显示当前的连接信息，如图 3.7 所示。有多个设备同时连接上配置工具时，请选择需要配置的设备，然后单击【进入配置状态】，由于网络原因，远程配置可能会比本地配置响应时间稍长，请耐心等待；
- 3) 获取配置信息，修改配置，提交修改；此步骤和本地配置步骤类似，请参考本地串口配置方式一节。

注意：使用配置工具对 DTU 进行远程配置时，必须要先在本地图形配置界面，将【DTU 注册包数据使能】配置项配置为 ON，否则 DTU 将连接不上远程配置服务器。

3.3 AT 命令配置方式

用户可以通过向 DTU 的串口发送 AT 命令实现 DTU 的配置，这种方式方便用户的设备（如单片机等）自动对 DTU 进行配置。DTU 的图形配置方式本质上也是通过 AT 命令的方式实现 DTU 的配置。

3.3.1 进入配置模式

DTU 设备上电后，设备处于正常工作状态，要使用 AT 命令对设备进行参数配置，需要先发送进入配置命令让设备进入配置状态后，才能发送 AT 配置命令。

通过串口向 DTU 发送如表 3.7 所示格式的字符串（波特率等参数为 DTU 当前的工作参数），可使 DTU 退出当前正常工作状态，进入配置模式。图 3.8 为输入数据的数据流示意图。

为了保证“进入配置命令”与正常工作时的数据流不混淆，在命令发送前后要空闲一段时间，时间值为帧间隔时间（受 SERS 命令项控制，出厂默认为 100ms）。

如果成功进入配置模式，模块将返回字符串“OK”（大写字母）。

表 3.7 从正常工作模式进入配置模式

前导空闲时间	字符串	空闲间隔时间
至少 100ms	+++ in set\r\n	至少 100ms




图 3.8 进入配置模式串口数据流

3.3.2 参数配置命令

在 DTU 进入配置模式后，即可向 DTU 发送带有配置信息的命令帧，通过命令帧对 DTU 参数进行读写。命令帧全部使用 ASCII 字符，这方便用户在没有配置工具的情况下使用超级终端进行参数配置，同时也让用户在自己的设备上很容易编写 DTU 配置程序。

命令帧格式如表 3.8 所示。命令分两类，写命令与读命令。写命令用于配置 DTU 的参数，读命令用于查询 DTU 当前的配置。格式上的区别在于读命令不带有配置参数，且命令代号后的字符不同，写命令为“=”，表示赋值，读命令为“?”，表示询问。所有命令以回车换行（\r\n）结束。

表 3.8 配置命令帧格式

命令帧类型		格式
写命令		AT+命令代号=参数\r\n
写 应 答	正确	OK\r\n
	命令错	ERR CMD\r\n
	参数错	ERR DATA\r\n
读命令		AT+命令代号?\r\n
读应答		AT+命令代号=参数\r\n

命令代号因配置对象不同而各不相同，这些命令代号必须是符合规定的（如表 3.9 所示），如果使用其它的命令代号，DTU 将返回“ERR CMD”。

如果写命令中附带的配置参数不合法（比如波特率超出了允许范围），DTU 将拒绝接受该参数，并返回“ERR DAT”。

图 3.9 为数据流示意图，第一条为“设备名称”设置命令（AT+DTUNAM=ZLGMCU01），第二条为“设备名称”读取命令（AT+DTUNAM?），第三条为模块对读命令的应答（AT+DTUNAM=ZLGMCU01）。




图 3.9 配置命令帧示意图

说明：

- 1) 命令帧中所有数据为 ASCII 编码的字符，所有输入字符不区分大小写；
- 2) 命令代号，根据表 3.9 查得；
- 3) 写命令帧中的参数长度受限制，最大长度由表 3.9 查得。

DTU 可以通过命令配置的参数如表 3.9 所示。所有参数按功能分类，有的参数为只读类型（如模块型号和软硬件版本号等参数），有的参数为只写类型（如数据中心登录密码）。

注意：DTU 只能同时处理一条命令，在该命令处理结束前（返回执行结果前），DTU 将不接受新的命令。也就是说使用 AT 命令进行配置必须逐条进行，即一条指令有了操作结果后（对或错）才能进行下一条命令的操作，否则 DTU 将抛弃后面的指令（也可以认为 DTU 设备只能缓存一条指令）。

表 3.9 DTU 配置命令代号

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
本地设置	模块型号	R	DTUTYPE	10	如“ZWG-40COM”
	设备 ID 号	R	DTUID	10	为设备唯一 ID，不可改写
	设备硬件版本号	R	HDVER	5	如 V1.01
	设备软件版本号	R	SWVER	5	如 V1.02
	设备名称	RW	DTUNAM	8	如“ZWGDTU01”
	SIM 卡号码	RW	PHON	11	如“13012341234”
	工作模式	RW	MODE	6	ONLIN: 永远在线; IDLDWN: 空闲下线 IDLOFF: 空闲掉电

续上表

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
本地设置	数据传输模式	RW	TRNMODE	4	GPRS: GPRS 透明传输模式
					SMS: SMS 透明传输模式
					PIN: 通过管脚切换 GPRS 和 SMS 模式
					ALI: 接入阿里云物联网平台
					HTTP: 接入 HTTP 服务器
					DC: DC 传输协议
					MQTT: 接入标准 MQTT 服务器
	短信操作模式	RW	SMSMODE	12	clarity mode: 透明模式
					AT mode: 命令模式
					modbus mode: Modbus 模式
目标设置	数据中心数量	RW	SVRCNT	1	1~4 (默认为 1)
	数据中心登录密码	W	SVRPWD	8	如 “12345678”
	数据中心 1 IP	RW	SVRIP1	15	如 “121.33.243.34”
	数据中心 1 域名	RW	SVRNAM1	70	如 “www.zlgmcu.com”
	数据中心 1 端口号	RW	SVRPORT1	5	如 “6006”
	数据中心 1 连接模式	RW	SVRCNTMODE1	3	TCP: 建立 TCP 连接
					UDP: 建立 UDP 连接
	数据中心 2 IP	RW	SVRIP2	15	如 “121.33.243.34”
	数据中心 2 域名	RW	SVRNAM2	70	如 “www.zlgmcu.com”
	数据中心 2 端口号	RW	SVRPORT2	5	如 “6006”
	数据中心 2 连接模式	RW	SVRCNTMODE2	3	TCP: 建立 TCP 连接
					UDP: 建立 UDP 连接
	数据中心 3 IP	RW	SVRIP3	15	如 “121.33.243.34”
	数据中心 3 域名	RW	SVRNAM3	70	如 “www.zlgmcu.com”
	数据中心 3 端口号	RW	SVRPORT3	5	如 “6006”

续上表

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
目标设置	数据中心 3 连接模式	RW	SVRCNTMODE3	3	TCP: 建立 TCP 连接
					UDP: 建立 UDP 连接
	数据中心 4 IP	RW	SVRIP4	15	如 “121.33.243.34”
	数据中心 4 域名	RW	SVRNAME4	70	如 “www.zlgmcu.com”
	数据中心 4 端口号	RW	SVRPORT4	5	如 “6006”
	数据中心 4 连接模式	RW	SVRCNTMODE4	3	TCP: 建立 TCP 连接
					UDP: 建立 UDP 连接
	SMS 传输目标号码 1	RW	TRANNO1	13	DTU 发送 SMS 的目标手机号码
	SMS 传输目标号码 2	RW	TRANNO2	13	DTU 发送 SMS 的目标手机号码
	SMS 传输目标号码 3	RW	TRANNO3	13	DTU 发送 SMS 的目标手机号码
阿里云参数设置	SMS 传输目标号码 4	RW	TRANNO4	13	DTU 发送 SMS 的目标手机号码
	SMS 传输目标号码 5	RW	TRANNO5	13	DTU 发送 SMS 的目标手机号码
	三元组 ProductKey	RW	PROKEY	20	
	三元组 ProductSecret	RW	PROSEC	64	
	三元组 DeviceName	RW	DEVNAME	32	
	三元组 DeviceSecret	RW	DEVSEC	64	
	阿里云接入方式选择	RW	CNTMOD	4	BASE: 基础版接入
					TOP: 高级版接入
	阿里云服务器选择	RW	SERSEL	1	0: 华东 2 服务器
					1: 杭州站服务器
					2: 日本站服务器
					3: 新加坡站服务器
					4: 自定义服务器
	阿里云自定义服务器	RW	CUSSE	100	

续上表

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
HTTP 接入 参数	HTTP 请求类型	RW	HTTPTYPE	5	HTTP: 连接 HTTP 服务器
					HTTPS: 连接 HTTPS 服务器
	HTTP 请求方式	RW	HTTPMETH	4	支持 GET 和 POST 方式
	HTTP 请求的 URL	RW	HTTPURL	70	
	HTTP 请求超时时间	RW	HTTPTIMEOUT	5	从 1~65534 (单位: 秒)
	HTTP 请求头信息	RW	HTTPHEAD	150	
	HTTP 头过滤	RW	HTTPFILTER	3	YES: 过滤 HTTP 头
					NO: 不过滤 HTTP 头
MQTT 参数 设置	ClientID	RW	CLIENTID	100	
	用户名	RW	MQTTUSR	100	
	密码	RW	MQTTPASS	100	
	发布主题	RW	PUBTOPIC	150	
	订阅主题	RW	SUBTOPIC	150	
	发布消息 QOS	RW	QOS	1	0: QOS0
					1: QOS1
传输 控制	串口 1 波特率	RW	SERBAUD	6	从 1200~921600
	串口 1 数据位长度	RW	SERDAT	1	从 7~8
	串口 1 停止位长度	RW	SERSTP	1	从 1~2
	串口 1 校验类型	RW	SERCHK	4	NONE: 无
					ODD: 奇校验
					EVEN: 偶校验
	串口 2 波特率	RW	SERBAUD2	6	从 1200~921600
	串口 2 数据位长度	RW	SERDAT2	1	从 7~8
	串口 2 停止位长度	RW	SERSTP2	1	从 1~2
	串口 2 校验类型	RW	SERCHK2	4	NONE: 无
					ODD: 奇校验
					EVEN: 偶校验
	串口 3 波特率	RW	SERBAUD3	6	从 1200~921600

续上表

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
传输控制	串口 3 数据位长度	RW	SERDAT3	1	从 7~8
	串口 3 停止位长度	RW	SERSTP3	1	从 1~2
	串口 3 校验类型	RW	SERCHK3	4	NONE: 无
					ODD: 奇校验
					EVEN: 偶校验
	心跳包间隔时间	RW	BEATTIM	5	从 30~65534(单位: 秒)
	DTU 心跳包数据设置	RW	BEATDATA	64	32 字节 16 进制数, 如:"FE"
	DTU 注册包数据使能	RW	REGDATA	3	ON: 使能 DTU 的注册包
					OFF: 禁止 DTU 发送注册包数据
	帧间隔时间	RW	SERS	5	从 1~65534 (单位: 毫秒)
网络参数	数据包最大长度	RW	MTU	4	从 64~1460 (单位: 字节)
	空闲下线时间	RW	IDLETIM	5	从 30~65534 (单位: 秒)
	APN 名称	RW	APN	40	默认 "CMNET"
	拨号号码	RW	DIALNO	20	默认 "*99***1#"
	APN 访问用户名	RW	USRNAM	40	默认为空
	APN 访问密码	RW	PWD	40	默认为空
	授权用户号码 1	RW	USERNO1	13	只有被授权的手机号码才能对 DTU 进行短信配置。如 "13800138000" 或 "8613800138000"
	授权用户号码 2	RW	USERNO2	13	
	授权用户号码 3	RW	USERNO3	13	
透明短信操作模式	发送短信格式	RW	SMSFORMAT	3	HEX: HEX 短信
					GB: GB 编码短信

续上表

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
Modbus 短信操作模式	Modbus 从站地址	RW	MODBUSADDR	5	Modbus 从站地址
	Modbus 模式	RW	MODBUSMODE	5	RTU: RTU 模式
					ASCII: ASCII 模式
	字符表 1	RW	TABA0	40	用户字符表，最多可输入 10 个汉字
	字符表 2	RW	TABA1	40	
	字符表 3	RW	TABA2	40	
	字符表 4	RW	TABA3	40	
	字符表 5	RW	TABA4	40	
	字符表 6	RW	TABA5	40	
	字符表 7	RW	TABA6	40	
	字符表 8	RW	TABA7	40	
	字符表 9	RW	TABA8	40	
	字符表 10	RW	TABA9	40	
	字符表 11	RW	TABB0	40	
	字符表 12	RW	TABB1	40	
	字符表 13	RW	TABB2	40	
	字符表 14	RW	TABB3	40	
	字符表 15	RW	TABB4	40	
	字符表 16	RW	TABB5	40	
	字符表 17	RW	TABB6	40	
	字符表 18	RW	TABB7	40	
	字符表 19	RW	TABB8	40	
	字符表 20	RW	TABB9	40	
控制命令	获取信号强度	R	CSQ	2	ON: 输出
	显示帮助信息	R	HELP	-	任意内容
	复位当前固件（软件复位）	W	RSTDTU	2	ON: 使能;
	重新引导系统（硬件复位）	W	REBOOT	2	ON: 使能;

续上表

功能名称		类型	命令代号	最大长度	设置值
控制命令	恢复出厂设置	W	DEFAULT	2	ON: 恢复出厂设置
	列出所有已配置参数	R	SETLIST	2	ON: 输出
	退出配置模式	W	OUTSET	2	ON: 退出配置状态, 进入正常工作模式
其它设置	调试信息输出	RW	DBGINF	3	AMPL: 详细
					ON: 详细
					STAN: 标准
					SMPL: 精简
					OFF: 无
	选择启动固件	RW	BOOT	2	A: 固件 A 启动
					B: 固件 B 启动

提示：在 DTU 进入配置后通过发送 AT+HELP? 命令可获得如表 3.9 所示的配置项目信息表。

3.3.3 退出配置模式

通过发送 AT+OUTSET=ON 命令退出设备的配置状态，设备退出配置状态后，不能再响应配置的 AT 命令，设备使用配置的参数进入正常的工作状态。

3.4 短信配置方式

除了使用本地和远程配置 DTU 外，ZWG-40COM 还支持短信配置功能。当数据中心服务器出现故障，DTU 无法连接服务器时，可以用手机以短信方式配置 DTU，使其连接其它数据中心或使 DTU 复位，示意如图 3.10 所示。当 DTU 完成配置后，将给手机发送应答短信，表示配置成功。



图 3.10 短信配置示意图

短信配置要遵循一定的格式，否则将不能正确配置 DTU。短信配置格式如图 3.11 所示。



图 3.11 短信配置命令格式

短信配置的命令和参数需要查询表 3.9，一条短信既可配置单个参数，也可同时配置多个参数，但是用户需要控制短信长度不超过 160 个英文字符。

短信格式有如下规定：

例如，【DTU 配置密码】默认为：123456（密码必须为 6 位）：

- 当需要改变 DTU 的目标 IP 和端口号时，发送短信如下：

```
123456,svrip,166.111.8.238,svrport,23,rstdtu
```

- 当需要将 DTU 原有的 IP 连接方式改为域名连接方式时，发送短信如下：

```
123456,svrip,,svrnam,zlgdtu.8866.org,svrport,51234,rstdtu
```

仔细观察上述短信内容，会注意到命令 svrip 后面的“,”没有跟参数，而是另外一个“,”，这表示清空配置项 SVRIP 的内容，因为只有当 IP 为空时，才使用域名连接。

- 用短信获取 CSQ

```
123456,CSQ
```

应答消息为：

```
+CSQ:21,99
OK
```

应答信息格式为“+CSQ: xx,yy”，其中 xx 表示信号强度，可为“0~31”，其中 31 表示信号最强，0 表示最弱，但是只有“10~31”的强度才可以正常通信。如果输出为“+CSQ: 99,99”时表示无信号。

DTU 响应以上短信（除获取信号强度）配置后，如果配置正确，会用短信返回授权用户“OK”，更多配置命令见表 3.9。如果命令错误或短信内容中有不支持的命令则返回“ERROR”。

注意：

- 1) 发送配置短信的手机号码必须在配置选项【授权用户号码】配置，否则配置短信将不会被响应；
- 2) 如果配置的参数里包含有‘,’号，不能使用短信对该参数进行配置，可使用图形配置界面，或使用串口调试工具，用 AT 命令的方式配置该参数。

4. 工作模式

4.1 4G 工作模式

当 ZWG-40COM 设备工作在 GPRS 模式时，设备串口与网络服务器之间建立透明的无线传输通道。用户往 DTU 串口发送数据，DTU 就把串口数据通过 GPRS 网络转发到目标的服务器，或目标服务器通过 GPRS 网络往 DTU 发送数据，DTU 就把接收到的数据从串口发给用户设备。

设备工作在 GPRS 模式，需要把【数据传输模式】配置成【GPRS】，并配置【主数据中心主站 IP】和【主数据中心端口号】，并通过【主数据中心连接模式】指定 DTU 与服务器的连接是使用 TCP 还是 UDP 连接模式，建议使用 TCP 的方式连接数据中心服务器。

如果用户的数据中心服务器没有固定 IP，可以使用动态域名的方式连接数据中心服务器，需要把【主数据中心主站 IP】删除，把域名配置到【主数据中心主站域名】配置项里。

4.2 简单命令短信息工作模式

ZWG-40COM 设备支持使用简单 AT 命令的方式进行收发短信，用户只需一条 AT 命令即可完成对中英文短信息的发送和接收。

当把设备的【数据传输模式】配置成【SMS】，【短信操作模式】配置成【命令模式】时，设备启用简单命令短信息工作模式。

ZWG-40COM 支持的命令如表 4.1 所示。

表 4.1 设备常用命令

命令	作用	备注
AT\r	测试设备	正常返回 OK
AT+SENDSMS=Pho,"Message"^\r	发送 GB 编码短信	Pho: 目标号码, Message: 内容
AT+SENDHEX=Pho,"Message"^\r	发送 HEX 短信	Pho: 目标号码, Message: 内容
AT+RSMS\r	读短信	详见指令说明
AT+GETSTAT\r	查询状态	详见指令说明
AT+SERBAUD=<Value>\r	串口参数设置	Value: 串口标准波特率
AT+SERDAT=<Data>\r		Data: 串口数据位
AT+SERSTP=<Stop>\r		Stop: 停止位
AT+SERCHK=<Parity>\r		Parity: 校验位
AT+DBGINF	打开和关闭回显命令和调试信息	详见指令说明
AT+CSQ\r	获取信号强度	详见指令说明
AT+REBOOT\r	重启设备	
AT+CNUM\r	读取本机号码	详见指令说明
AT+CPBW=Pho\r	设置本机号码	详见指令说明

注意：短信 AT 命令修改串口参数，只能修改串口 1 的参数。

4.2.1 测试设备命令

1) AT\r（另外：\r、A\r、也有如下的响应）

功能：测试设备是否能正常工作，若响应命令则说明工作正常

返回的格式为:

- 正确: OK\r\n
- 失败: ERROR\r\n

4.2.2 发送短信命令

1) AT+SENDSMS=Pho,"Message"^\Z

功能: 发送中英文短信

命令参数说明:

- Pho: 发送短信的目标号码, 格式为+8613812341234 或 13812341234
- Message: 发送短信的内容, 支持中英文短信, 每条短信最多支持 160 个英文字符 (注: “|”、“^”、“{”、“}”、“[”、“]”、“~”、“\” 占用两个英文字符); 中文短信为国标码 (GB2312), 每条短信最多支持 70 个中文字符。
- ^Z: 为命令结束字符: Ctrl+Z, 对应的 16 进制数为 1A

返回命令格式为:

- 命令正确: OK\r\n
- 命令错误: ERROR\r\n

注意: 该产品内部设有短信发送缓冲区, 最多可缓存 5 条。用户在发送短信时, 可以连续写入发送命令, 直到设备应答为 **ERROR** 时, 即表示设备缓存区已满, 没有空间再接收用户的新命令了。

2) AT+SENDHEX=Pho,"Message" \r

功能: 发送 16 进制数据短信, 这种短信只能是设备与设备间通信

命令参数说明:

- Pho: 发送短信的目标号码, 格式为+8613560111571 或 13560111571
- Message: 发送短信的内容, 1234567890ABCDEF 以 ASCII 形式组成的十六进制短信。例如: 要发送 0xAA, 则向设备发送 AA 即可, 收到的短信通过命令读取为 0xAA

注意: 发送时以 **ASCII** 形式, 一条短信为 280 个字节, 相当于十六进制 140 个字节。例如: 发送 AABBC 为六个字节, 收到短信为 0xAA、0xBB、0xCC 三个字节。

返回命令格式为:

- 命令正确: OK\r\n
- 命令错误: ERROR\r\n

注意: 该产品内部设有短信发送缓冲区, 最多可缓存 5 条。用户在发送短信时, 可以连续写入发送命令, 直到设备应答为 **ERROR** 时, 即表示设备缓存区已满, 没有空间再接收用户的新命令了。

4.2.3 读取新短信

1) AT+RSMS\r

功能: 读取新短信

返回的格式为:

+SMS:<Date>,<Pho>,<Message>\r\n

OK\r\n

应答参数说明:

- Date: 短信接收的日期和时间, 格式为 yy-mm-dd/hh-mm-ss
- Pho: 短信发送方的号码
- Message: 短信内容, 输出为 ASCII 和国标码。卡中无短信返回: ERROR\r\n

4.2.4 查询设备状态命令

1) AT+GETSTAT\r

功能: 获取收到新短信的条数、发送短信是否成功

返回的格式为:

+STAT:<Newsms>,<State>\r\n

OK\r\n

应答参数说明:

- Newsms: 接收到新短信的条数
- State: 0 表示短信处于空闲状态, 可以发送短信, 或者一条短信发送成功的标志;
1 表示短信发送中; 2 表示操作发送短信命令后, 短信发送失败。返回的 0 和 2 参数都表示设备处于空闲状态, 可接收任何命令操作

2) AT+CSQ\r

作用: 获取信号强度和注册信息

返回的格式为:

+CSQ:<rsi>,<ber>\r\n

OK\r\n

应答参数说明

- rsi: 信号强度
- ber: 信道误帧率

4.2.5 设备配置命令

1) AT+SERBAUD =<Value>\r

功能: 设置串口 1 波特率, 设备默认是 115200

Value: 可设置的值 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600

操作成功: OK\r\n

操作失败: ERROR\r\n

2) AT+SERDAT=<Data>\r

功能: 配置串口数据位数

Data: 串口的数据位, 可设置的值为 7, 8

操作成功: OK\r\n

操作失败: ERROR\r\n

- 3) AT+ SERSTP =<Stop>\r
作用：配置串口的停止位
Stop：可设置的值为 1，2
操作成功：OK\r\n
操作失败：ERROR\r\n
- 4) AT+ SERCHK =<Parity>\r
功能：配置串口的校验位
Parity：可设置的值为 NONE、ODD、EVEN、0、1
操作成功：OK\r\n
操作失败：ERROR\r\n
- 5) AT+DBGINF=< Value >\r
作用：打开和关闭回显命令和调试信号
Value：ON 为打开回显，OFF 关闭回显
返回的格式为：
操作成功：OK\r\n
操作失败：ERROR\r\n

4.2.6 重启设备命令

- 1) AT+REBOOT\r
作用：重启设备
返回的格式为：
操作成功：OK\r\n
操作失败：ERROR\r\n

4.2.7 读取本机号码

- 1) AT+CNUM\r
作用：读取本机手机卡号码
返回的格式为：
+CNUM:<num>\r\n
OK\r\n
应答参数说明：
num:本机手机卡的号码

4.2.8 设置本机号码

- 1) AT+CPBW=Pho\r
作用：有些 SIM 卡在运营商投入使用时，没有存储本机手机卡的号码，所以在使用 AT+CNUM 命令读取本机手机卡号码时，没办法读取，需要客户使用本命令先设置本机手机卡号码后才能使用 AT+CNUM 读取本机手机卡号码。
命令参数说明：

- Pho: 本卡号码, 格式为+8613560111571 或 13560111571

返回的格式为:

- 操作成功: OK\r\n
- 操作失败: ERROR\r\n

4.2.9 命令模式下发送短信示例

示例 1: 发送“Hello 你好, 工作愉快”到 13560111571。

打开串口调试助手或者超级终端, 发送 AT+SENDSMS=13560111571, "Hello 你好, 工作愉快"^Z 即可;

注意:

- 1) 发送命令: AT+SENDSMS 必需为大写字母;
- 2) 格式标点: 如号码后面的 (,) 逗号、内容上的引号 (" ") 必需为英文标点;
- 3) 结束标志: (^Z) Ctrl+Z 或者发送十六进制 1A。

用户通过 AT+DBGINF=ON/OFF 打开或者关闭回显, 当打开回显时, 会回发串口接收的数据, 同时返回应答。

例如: 发送短信时, 如果打开了回显, 则会返回发送的内容和格式正确、错误、发送成功、发送失败的标志, 方便用户先熟悉设备使用过程。建议正常使用时关闭回显。

示例 2: 发送“AA BB CC”到 13560111571。

打开串口调试助手或者超级终端, 发送 AT+SENDHEX=13560111571, "AABBCC"^\r 即可, 收到的短信为十六进制形式 0xAA、0xBB、0xCC 三个字节。

注意:

- 1) 发送命令: AT+SENDHEX 必需为大写字母;
- 2) 格式标点: 如号码后面的 (,) 逗号、内容上的引号 (" ") 必需为英文标点;
- 3) 结束标志: (\r) 回车或者发送十六进制 0D。

4.3 透明短信息工作模式

ZWG-40COM 支持透明收发短信的功能, 即设备把从串口接收到的数据以短信的形式发送到预先配置好的【SMS 传输目标号码】里, 最多可配置 5 个 SMS 传输目标号码; 当设备接收到短信时, 会根据【授权用户号码】进行过滤, 符合授权用户号码的短信内容就通过串口发送给用户, 否则丢掉, 最多可配置 3 个授权用户号码, 当任一授权用户号码配置成: 888888 时, 不过滤短信, 可接收任何的短信。

当把设备的【数据传输模式】配置成【SMS】, 【短信操作模式】配置成【透明模式】时, 设备启用透明短信息工作模式。

当把设备的【发送短信格式】配置成【GB 编码短信】时, 用户可向设备发送 ASCII 或中文 GB 编码, 目标手机即能接收中英文短信息。

当把设备的【发送短信格式】配置成【HEX 短信】时, 用户可向设备发送非 ASCII 数据, 如 0x00、0x01、0x02 等的的数据, 一般手机都不支持该种编码方式, 如果用户使用短信发送数据使用该种编码, 只能是设备与设备之间进行短信收发, 不能把该种编码的短信发送给手机, 手机没法接收或接收到是乱码的短信。

4.4 Modbus 短信息工作模式

ZWG-40COM 支持使用 Modbus 协议与用户的设备进行通信，实现短信息收发功能。ZWG-40COM 支持 Modbus 客户端，支持 RTU、ASCII 工作模式。

当把设备的【数据传输模式】配置成【SMS】，【短信操作模式】配置成【Modbus 模式】时，设备启用 Modbus 短信息工作模式，当设备上电 10S 后开始响应 Modbus 命令帧，用户使用相应的 Modbus 命令帧操作 ZWG-40COM 相应的 Modbus 寄存器即可控制设备进行短信息的收发。

当设备上电 10S 后工作在 Modbus 状态时，如果用户需要使用配置工具对设备进行重新配置，需要把设备重新上电后才能对设备进行配置。

注意：只有 COM1 支持 Modbus 短信息工作模式。

ZWG-40COM 的寄存器参数如表 4.2 所示。

表 4.2 ZWG-40COM 短信控制参数

地址范围	字长度	内容
0	0x0000	1 状态字 Bit0: 接收标志 Bit1: 发送标志，结束自动清 0
1	0x0001	1 控制字 1: 发送短信，结束自动清 0 2: 清空状态字 Bit0，结束自动清 0 3: 清空发送短信内容，结束自动清 0 4: 清空接收短信内容，结束自动清 0
2	0x0002	1 目标号码设置
3	0x0003	1 保留
4	0x0004	1 短信发送失败置 1，启动短信发送清 0
5~14	0x0005~0x000E	12 保留
15	0x000F	1 短信内容组合设置
16~155	0x0010~0x009B	140 发送短信内容，使用 Unicode 编码， 可掉电保存
156~296	0x009C~0x0128	141 保留
297~366	0x0129~0x016E	70 接收短信内容，使用 Unicode 编码
367~437	0x016F~0x01B5	71 保留
438	0x01B6	1 接收短信号码编号，如果为 0 表示为任意号码
439~511	0x01B7~0x01FF	73 保留
512~543	0x0200~0x021F	32 预设手机号码 1
544~575	0x0220~0x023F	32 预设手机号码 2
576~607	0x0240~0x025F	32 预设手机号码 3
608~639	0x0260~0x027F	32 预设手机号码 4
640~671	0x0280~0x029F	32 预设手机号码 5

当设备可以响应 Modbus 协议帧后，用户设备就可以使用 Modbus 协议对它进行操作，具体操作如下：

有 140 个字空间用于存放发送的短信内容（地址为：0x0010~0x009B），发送的短信内容可掉电保护，发送短信的内容为 Unicode 编码，短信内容以 0x0000 结束，如果短信内容填满全部发送短信内容寄存器，将没有结束标志。如发送的短信内容为“你好 12”，“你好 12”的 Unicode 编码分别为：0x4F60、0x597D、0x0031、0x0032 即填入发送短信内容寄存器的数值如表 4.3 所示。

表 4.3 发送的短信内容

地址	数值
16 (0x0010)	0x4F60
17 (0x0011)	0x597D
18 (0x0012)	0x0031
19 (0x0013)	0x0032
20 (0x0014)	0x0000

注意：

- 1) 发送的短信内容不能超过 70 个字符（一个中文或一个英文代表一个字符），短信的内容包括预设字符表的内容和寄存器 0x0010~0x009B 的短信内容。
- 2) 由于受 modbus 协议帧长度的限制，使用 16 功能码写多个寄存器时，一次最多只能写 50 个寄存器，所以需要填满 70 个字符寄存器时需要执行多次写多个寄存器的命令。

有 70 个字空间用于存放接收的短信内容（地址为：0x0129~0x016E），接收短信的内容为 Unicode 编码，短信内容以 0x0000 结束，如果短信内容填满全部接收短信内容寄存器，将没有结束标志。如接收到短信的内容为“你好 12”，“你好 12”的 Unicode 编码分别为：0x4F60、0x597D、0x0031、0x0032，即填入接收短信内容寄存器的数值如表 4.4 所示。

表 4.4 接收的短信内容

地址	数值
297 (0x0129)	0x4F60
298 (0x012A)	0x597D
299 (0x012B)	0x0031
300 (0x012C)	0x0032
301 (0x012D)	0x0000

一个状态字（地址：0x0000）存储当前状态，数值定义为：Bit0 为 1 表示接收到新短信，只对预设手机号码做出反应；Bit1 为 1 表示短信发送中，发送完毕后自动复位为 0。

一个控制字（地址：0x0001），数值定义为：写入 1 为把短信内容（以下会说明短信内容的构成）发送出去，发送完毕后自动恢复为 0；写入 2 为新短信接收完毕，清零状态字（0x0000）的 Bit0，完成后自动恢复为 0；写入 3 为清空 0x0010~0x009B 地址的数据，清空完成后自动恢复为 0；写入 4 为清空 0x0129~0x016E 地址的数据，清空完成后自动恢复为 0。

目标号码设置（地址：0x0002），数值定义为：Bit0 为 1 为使用控制字（0x0001）控制发送短信时向预设号码 1 发短信；Bit1 为 1 为向预设号码 2 发短信；Bit2 为 1 为向预设号码 3 发短信；Bit3 为 1 为向预设号码 4 发短信；Bit4 为 1 为向预设号码 5 发短信，共有 5 个预

设号码，如 0x0002 的数值为 0x0003，即发送短信时向预设号码 1 和预设号码 2 发送短信。

短信内容组合设置（地址：0x000F），数值定义为：写入 0 发送的短信内容为寄存器 0x0010~0x009B 的短信内容，以下称该地址段短信内容为可配置短信内容；写入 1 发送的短信内容为预设字符表 1 内容加上可配置短信内容；写入 2 发送的短信内容为预设字符表 2 内容加上可配置内容；如此类推，最多有 20 个字符表；写入大于 20 的数据当作写入 0 处理，预设字符表为使用配置工具配置的短信内容。

接收短信号码编号获取（地址：0x01B6），当配置了授权用户号码，设备只接收授权号码的短信。接收短信号码编号的数值定义为：相应的授权用户号码的编号，如接收的短信为授权用户号码 1 发送过来的，即该寄存器值为 1，如接收的短信为授权用户号码 2 发送过来的，即该寄存器值为 2，如此类推；共有三个授权用户号码。当任一授权用户号码配置成：888888 时，不过滤短信，可接收任何的短信，接收短信号码编号为 0。

预设手机号码的修改，使用配置工具配置后的 5 个手机号码可通过 Modbus 协议帧修改，修改后可掉电保存。5 个号码的寄存器地址范围如表 4.5 所示，每个号码有 32 个字空间，如修改预设手机号码 1 为：10086，即填入预设号码寄存器的内容如表 4.6 所示，预设号码以 0x0000 结束，如果预设号码填满预设号码寄存器，将没有结束标志。

表 4.5 预设号码地址

预设手机号码	地址范围
号码 1	0x0200~0x021F
号码 2	0x0220~0x023F
号码 3	0x0240~0x025F
号码 4	0x0260~0x027F
号码 5	0x0280~0x029F

表 4.6 修改预设号码

地址	数值
512 (0x0200)	0x0031
513 (0x0201)	0x0030
514 (0x0202)	0x0030
515 (0x0203)	0x0038
516 (0x0204)	0x0036
517 (0x0205)	0x0000

4.5 连接阿里云 IoT 平台工作模式

ZWG-40COM 支持连接阿里云 IoT 平台的功能。设备使用 MQTT 协议连接上阿里云 IoT 平台后，用户往设备串口发数据，设备把数据转发到阿里云相应的主题里；设备当接收到订阅主题的消息时，把消息从串口发送给用户。

使能 ZWG-40COM 连接阿里云 IoT 平台的功能需要进入设备的配置状态，把【数据传输模式】配置为【ALIYUN】，如图 4.1 所示。




图 4.1 连接阿里云配置

根据阿里云 IoT 平台的注册信息，配置阿里云平台的三元组信息、接入方式、阿里云服务器，如图 4.2 所示。




图 4.2 阿里云 IoT 平台参数配置

参数配置完成后，【退出配置状态】，设备自动连接阿里云 IoT 平台，连接上后，用户即可通过串口透传数据到阿里云的 IoT 平台里，如图 4.3 所示。



图 4.3 与阿里云 IoT 平台建立连接

4.6 连接标准 MQTT 服务器工作模式

ZWG-40COM 支持连接标准的 MQTT 服务器。用户往设备串口发数据，设备把数据转发到配置的 MQTT 服务器的发布主题里；设备当接收到订阅主题的消息时，把消息从串口发送给用户。

使能 ZWG-40COM 连接标准 MQTT 服务器的功能需要进入设备的配置状态，把【数据传输模式】配置为【MQTT】。【数据中心 1 IP】、【数据中心 1 域名】和【数据中心 1 端口号】配置为标准 MQTT 服务器的地址，当【数据中心 1 IP】不为空时使用【数据中心 1 IP】连接标准 MQTT 服务器，【数据中心 1 域名】不起作用，当【数据中心 1 IP】为空时，使用【数据中心 1 域名】连接标准 MQTT 服务器。如图 4.4 所示。




图 4.4 连接标准 MQTT 服务器配置

配置标准 MQTT 服务器的【ClientID】、【用户名】、【密码】、【发布主题】、【订阅主题】和【发布消息 QOS】。如图 4.5 所示。



图 4.5 标准 MQTT 服务器参数配置

参数配置完成后，【退出配置状态】，设备自动连接 MQTT 服务器，连接上后，用户即

可通过串口透传数据到标准 MQTT 服务器的发布主题里，如图 4.6 所示。




图 4.6 与标准 MQTT 服务器建立连接

注意：

- 1) 目前设备只支持发布 QOS0 和 QOS1 的消息，QOS2 的消息不支持；
- 2) 发布的消息长度和发布主题总字节数长度必须要小于等于 1016 字节；
- 3) 接收的消息长度和订阅主题总字节数长度，QOS0 消息类型的长度必须要小于等于 1019 字节，QOS1 消息类型的长度必须要小于等于 1017 字节。

5. 用户命令

ZWG-40COM 提供两条用户 AT 命令，AT+GETDTUSTATE 和 AT+CLRSNDBUF，这两条命令分别用于查询 DTU 的状态和清除 DTU 的发送缓存。

用户的 AT 命令只能在非 Modbus 的工作模式下使用。所有的用户 AT 命令需要以回车换行（\r\n）结束，即每条命令后需要加上 16 进制数的 0x0D 和 0x0A 表示该条命令的结束。AT 命令的应答也以回车换行结束。

这两条命令不同于 DTU 配置的 AT 命令，这两条 AT 命令可在 DTU 正常工作模式下发送，不需要使 DTU 进入配置状态，当 DTU 在正常工作模式下接收到的数据是这两条 AT 命令时，操作 AT 命令并回复应答，否则正常处理接收到的数据。

5.1 AT+GETDTUSTATE

使用 AT+GETDTUSTATE 命令可查询 DTU 当前的工作状态，DTU 返回如表 5.1 所示的应答及应答对应的工作状态。

表 5.1 DTU 状态

应答	DTU 工作状态
POWER OFF	DTU 关机
POWER ON	DTU 开机
DTU INIT	DTU 初始化
NO SIM	DTU 找不到 SIM 卡
DTU SET	DTU 进入配置状态
DTU PPP	DTU 正在 PPP 拨号
DTU CONNECTING	DTU 正在连接服务器
DTU CONNECT OK	DTU 连接服务器成功
AT SMS	DTU 处于 AT 命令的短信模式
TRAN SMS	DTU 处于透明短信模式
IDLE DOWN	DTU 处于空闲下线模式
IDLE OFF	DTU 处于空闲掉电模式

5.2 AT+CLRSNDBUF

DTU 内部有 4K 的发送缓存，当 DTU 连接不上服务器时，用户发送的数据将保存在缓存里，用户可使用 AT+CLRSNDBUF 命令清除发送缓存的数据。

命令执行成功返回：OK，执行失败返回：ERROR。

6. 服务器登录注册包

在 DTU 连上数据中心后，DTU 会主动发送一个注册包，数据中心接收到注册包后，用户设备就可以和数据中心进行数据通信了。

注册包内容包括 DTU 设备型号、DTU 设备 ID 号、DTU 所使用的电话号码和服务器登录密码。注册包的结构体定义如程序清单 1 所示。

程序清单 1 服务器登录注册包结构体

```
__packed typedef struct SVR_LOGIN_TTYPEDEF
{
    char DTUType[11];          // 设备型号
    char DTUNAM[9];            // 设备名称
    char PHON[12];             // SIM 卡号
    char SVRPWD[9];            // 服务器中心登录密码
    char DTUID[11];            // 设备 ID
}SVR_LOGIN;
```

注册包内容示例如下所示：

```
5a 57 4e 45 54 34 33 35 32 00 00 5a 57 47 44 54 55 30 31 00 31 33 38 30 30 30 30 30 30 00
38 38 38 38 38 00 00 00 00 32 30 31 30 31 31 32 34 30 31 00
```

其中“5a 57 4e 45 54 34 33 35 32 00 00”表示结构体中的设备型号（DTUType）项，即 ASCII 码“ZWNET4352”。

“5a 57 47 44 54 55 30 31 00”表示结构体中的设备名称（DTUNAM）项，即 ASCII 码“ZWGDTU01”。

“31 33 38 30 30 30 30 30 30 00”表示结构体中的 SIM 卡号（PHON）项，即 ASCII 码“13800000000”。

“38 38 38 38 38 00 00 00 00”表示结构体中的服务器中心登录密码（SVRPWD）项，即 ASCII 码“88888”。

“32 30 31 30 31 31 32 34 30 31 00”表示结构体中的设备 ID（DTUID）项，即 ASCII 码“2010112401”。

7. DTU 流量统计方法

假如：每分钟 18 字节（每分钟只发一次），24 小时，31 天。心跳包间隔 600 秒(10 分钟)。

实际数据传输流量：

每次数据传输的 TCP/IP 头部大约 40 字节，所以每次传输实际数据量为 $18+40=58$ 字节，流量为：

$$(18+40)*60*24*31*8=20712960=19.753\text{Mb}$$

心跳包每次传输的流量为 $1+40=41$ 字节（40 为 TCP/IP 头部），流量为：

$$41*6*24*31*8=1.396\text{Mb}$$

PPP 每次拨号的流量大约为 350 字节，假设每天拨号 10 次，流量为：

$$350*8*10=28\text{Kb}$$

TCP/IP 重传的数据量估算为 0.5Mb

总的流量大约为：

$$19.753+1.396+0.5+0.028=21.677\text{Mb}$$

注：网络里面会不定时的有一些垃圾数据到 DTU 这也会产生流量，具体值跟各地网络状况。

8. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地向用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

诚信共赢 持续学习 客户为先 专业专注 只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问
www.zlg.cn

欢迎拨打全国服务热线
400-888-4005

